

REJESTR PRACY POMP CIEPŁA						
październik						
	adres	wyprodukowana energia (kWh)	pobrana energia (kWh)	rzeczywista sprawność układu listopad 2017	emisja CO2 (Mg) listopad 2017	emisja przed realizacją inwestycji
1	NADRZECZNA 24/26	5533	1334	4,15	0,93	
2	NADRZECZNA 27	5039	1164	4,33	0,81	
3	NADRZECZNA 29/31	2249	604	3,72	0,42	
4	NADRZECZNA 32	5908	1505	3,93	1,05	
5	NADRZECZNA 33/35	6927	1780	3,89	1,25	
6	NADRZECZNA 34/36	7115,5	1869	3,81	1,31	
7	NADRZECZNA 37/39	8168	2140	3,82	1,50	
8	NADRZECZNA 41/43	7490,5	2002	3,74	1,40	
9	NADRZECZNA 42/44	4823	1136	4,25	0,80	
	razem	53253	13534	3,93	9,47	38,005