

LISTOPAD 2017						
	adres	wyprodukowana energia (kWh)	pobrana energia (kWh)	rzeczywista sprawność układu listopad 2017	emisja CO2 (Mg) listopad 2017	emisja przed realizacją inwestycji
1	NADRZECZNA 24/26	11429	3208	3,56	2,25	
2	NADRZECZNA 27	7910	2321	3,41	1,62	
3	NADRZECZNA 29/31	11192	3353	3,34	2,35	
4	NADRZECZNA 32	11538	3309	3,49	2,32	
5	NADRZECZNA 33/35	12422	3497	3,55	2,45	
6	NADRZECZNA 34/36	11292	3235	3,49	2,26	
7	NADRZECZNA 37/39	12846	3773	3,40	2,64	
8	NADRZECZNA 41/43	11860	3553	3,34	2,49	
9	NADRZECZNA 42/44	12274	3689	3,33	2,58	
	razem	102763	29938	3,43	20,96	38,005