

			GRUDZIEŃ 2017			
	adres	wyprodukowana energia (kWh)	pobrana energia (kWh)	rzeczywista sprawność układu grudzień 2017	emisja CO2 (Mg) grudzień 2017	emisja przed realizacją inwestycji
1	NADRZECZNA 24/26	15495	4533	3,42	3,17	
2	NADRZECZNA 27	9371	3013	3,11	2,11	
3	NADRZECZNA 29/31	13515	4308	3,14	3,02	
4	NADRZECZNA 32	14258	4387	3,25	3,07	
5	NADRZECZNA 33/35	15314	4594	3,33	3,22	
6	NADRZECZNA 34/36	15861	4873	3,25	3,41	
7	NADRZECZNA 37/39	16756	5170	3,24	3,62	
8	NADRZECZNA 41/43	16085	5154	3,12	3,61	
9	NADRZECZNA 42/44	15561	4933	3,15	3,45	
	razem	132216	40965	3,23	28,68	38,005