

NARASTAJĄCO październik-grudzień 2017						
	adres	wyprodukowana energia (kWh)	pobrana energia (kWh)	rzeczywista sprawność układu	emisja CO2 (Mg)	emisja przed realizacją inwestycji
1	NADRZECZNA 24/26	32457	9075	3,58	6,35	
2	NADRZECZNA 27	22320	6498	3,43	4,55	
3	NADRZECZNA 29/31	26956	8265	3,26	5,79	
4	NADRZECZNA 32	31704	9201	3,45	6,44	
5	NADRZECZNA 33/35	34663	9871	3,51	6,91	
6	NADRZECZNA 34/36	34268,5	9977	3,43	6,98	
7	NADRZECZNA 37/39	37770	11083	3,41	7,76	
8	NADRZECZNA 41/43	35435,5	10709	3,31	7,50	
9	NADRZECZNA 42/44	32658	9758	3,35	6,83	
	<b>razem</b>	<b>288232</b>	<b>84437</b>	<b>3,41</b>	<b>59,11</b>	<b>114,015</b>
	<b>redukcja emisji CO2 w 2017</b>				<b>54,91</b>	